

耀山學校
承投提供「STEM CENTRE 冷氣機供應及安裝服務」
視察場地後問與答

1.

問：招標書上的「三菱機」是指「三菱電機」還是「三菱重工」？

答：三菱電機。

2.

問：清拆第四部機後需要 make good 嗎？

答：需要的，整單工程必須包括收口，如：補洞及補油。

3.

問：附置雪種機需要加裝嗎？

答：不需要。

4.

問：電箱需要更換嗎？

答：不需要，用回舊電箱即可。

5.

問：第四部機的外牆膠喉配套需要拆除嗎？

答：不需要，但需要安全性收口。

6.

招標書內的膠槽是指空調裝飾管槽(Slim Duct)。